GMINA GÓRZNO

ul. Jana Pawła II 10
08-404 Górzno
NIP 826-20-36-670
REGON 711582279

tel. 25 681-22-54 681-22-55
faks 25 681-22-57
http://www.gorzno.ugm.pl
gmina@gorzno.ugm.pl

Górzno, dnia 20.08.2020 r.

ZPiOŚ.271.5.2020

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ do przetargu pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego przy P.Sz.P. w Łąkach*

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *prawo zamówień publicznych* (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje o następujących zapytaniach dotyczącym ww. postępowania oraz udziela wyjaśnień:

1.Czy Wykonawca w ramach robót ma wypoziomować boisko z nadaniem mu spadków 0,5% od osi środkowej czy też należy tylko zaorać glebogryzarką glebę i ułożyć trawę z rolki.

Jeśli ma wypoziomować boisko to czy ma wypoziomować ściągając i przemieszczając tylko górną cześć ziemi (jeśli ma odpowiednią grubość umożliwiającą to), czy też wykonawca powinien zdjąć warstwę urodzajną w całości poza teren robót i wyrównać dno boiska nadając mu spadki tak jak będzie miało je boisko po robotach, a później na tak ukształtowane dno boiska ma rozłożyć wcześniej zebraną warstwę urodzajną? Tylko zebranie ziemi urodzajnej w całości daje możliwość uzyskania dobrej jakości boiska.

2. Czy na boisku jest zamontowany system nawadniania a jeśli nie to z jakiego punktu, gdzie, jakiej średnicy i o jakim ciśnieniu Zamawiający udostępni ujęcie wody dla celów podlewania rozkładanej darni?

3. Kto ponosi koszty wody do podlewania do dnia odbioru? Jeśli wykonawca, to czy będzie musiał to opomiarować czy zapłaci ryczałtem?

4. Czy warstwa urodzajna na boisku spełnia warunki pod trawę sport, czy należy ją wymienić – przetworzyć?

Odp. 1. Istniejące boisko ma nadane spadki, po zdjęciu istniejącej darni oraz przerobieniu warstwy gleby glebogryzarką należy ewentualnie skorygować spadki jeśli zostaną zmienione podczas prowadzonych prac i ułożyć trawę z rolki.

Odp. 2. Na boisku nie ma systemu nawadniania. Podlewanie boiska ze studni wodomierzowej zlokalizowanej przy płycie boiska. Wyjście ze studni 1 cal złącze kłowe typu Geka. Ciśnienie ok. 4 atm.

Odp. 3. Zamawiający udostępni źródło wody do podlewania nieodpłatnie.

Odp. 4. Warstwa urodzajna pozostaje bez zmian

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak